



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Белгородской области**

308023, г. Белгород, ул. Железняка, д.2  
Тел/факс: (4722) 340316 /341079, E-mail: [Orgotd@31.rospotrebnadzor.ru](mailto:Orgotd@31.rospotrebnadzor.ru), <http://31.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667 / 312301001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 29.10.2021 № 66/196

г. Шебекино  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в Шебекинском районе Медведевой Валентиной Владимировной  
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «06» октября 2021 г. № 196 в отношении областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» ОГРН 1033104001061, ИНН 3129003652;

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. В ОГА ПОУ "ШТПТ" на пищеблоке в зоне размещения моечных ванн кухонной и столовой посуды, являющихся источником выделения влаги и тепла не оборудована локальная вытяжная система, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организации общественного питания» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), согласно которому зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений;
2. На пищеблоке не упорядочено хранение уборочного инвентаря (уборочный инвентарь хранится в помещении для инвентаря навалом без учета его разделения), что является нарушением п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться

отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета должен храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений; указанное нарушение устранено в период проведения проверки.

3. на момент проведения проверки на отдельные виды продукции (вермишель, манка, яйцо) отсутствуют маркировочные ярлыки, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, что является нарушением п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, абзацев 6 и 7 пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"; статья 5, статья 21 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011; статья 4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011);
4. Для приготовления пищи используется алюминиевая посуда (на момент проверки в тазу из алюминия находился салат), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;
5. в обеденном зале, на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном цехе, зоне для обработки яиц отсутствует бактерицидная установка, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20;
6. При мытье столовой посуды не используется мерная емкость при использовании дезинфицирующего и моющего средства, не протарированы моечные ванны, что является нарушением п. 3.10 СП 3.1/2.4.3598-20; нарушение устранено в период проведения проверки.
7. Согласно протокола лабораторных исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" №30742 от 22.10.2021г. (служебная информация от №17/423 22.10.21) При проведении бактериологических исследований, смывов на патогенную микрофлору и наличие бактерий группы кишечной палочки 33% имеют положительный результат что является нарушением п. 3.10 СП 3.1/2.4.3598-20;
8. В учебно-производственных мастерских в лабораториях (технического обслуживания автомобилей, над сверлильными и точильными станками) не оборудована локальная вытяжная система, что является нарушением п. 3.9.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому ... у станков и механизмов, работа которых связана с выделением вредных веществ, пыли, повышенного тепла, оборудуются общей и местной механической вентиляцией;
9. В учреждении недостаточно бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха, (в наличии одна в зоне раздачи готовой продукции), что является нарушением п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Вышеперечисленное создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей и является нарушением ст. 17, ст. 24, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей",**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт территориального отдела в Шебекинском районе



Медведева В.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » 10 2021 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**с целью устранения выявленных нарушений**

**предписываю:** ОГА ПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» по адресу: 309290, Белгородская область, Шебекинский район, г. Шебекино ул. Харьковская, 51. ОГРН 1033104001061, ИНН 3129003652.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Пункт №1 на пищеблоке зону размещения моечных ванн кухонной и столовой посуды, являющихся источником выделения влаги и тепла оборудовать локальной вытяжной системой в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

Установленный срок: до 10.08.2022г.

Пункт №3 Маркировочные ярлыки на продукцию, товаросопроводительные документы хранить в учреждении до полного использования продукта.

Установленный срок: до 09.11.2021г. и постоянно

Пункт №4 Заменить кухонную посуду для приготовления пищи из алюминия в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Установленный срок: до 10.08.2022г.

Пункт №5 В обеденный зал, на участок (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбный цех, зону для обработки яиц установить бактерицидные установки, согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Установленный срок: до 01.12.2021г.

Пункт № 7 Обеспечить строгий контроль за качественным мытьем столовой посуды в соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Установленный срок: до 09.11.2021г. и постоянно

Пункт №8 В учебно-производственных мастерских в лабораториях (технического обслуживания автомобилей, над сверлильными и точильными станками) установить локальную вытяжную систему в соответствии с требованиями п. 3.9.4 СП 2.4.3648-20

Установленный срок: до 10.08.2022г.

Пункт №9 Приобрести бактерицидные установки для регулярного обеззараживания воздуха в учреждении в соответствии с требованиями п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

Установленный срок: до 01.12.2021г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ОГА ПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» по адресу: 309290, Белгородская область, Шебекинский район, г. Шебекино ул. Харьковская, 51. ОГРН 1033104001061, ИНН 3129003652;